

Wieliczka, 25 sierpnia 2023 r.

DPBT.261.JG.47.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 Z DNIA 25.08.2023 R. DO ZAPROSZENIA DO PRZETARGU Z DNIA 18.08.2023 R.

Tytuł Postępowania:

Zakup i wymiana oprogramowania, licencji i infrastruktury sieciowej w ramach przeniesienia baz danych programu PBT z ZUS do POT

Pytanie 1:

„Wszystkie porty muszą posiadać licencje oraz być obsadzone wkładkami typu FC 16GB”. Zapis ten nie określa jakie to mają być wkładki, jaki standard światłowodu itd. Proszę o doprecyzowanie i informacje czy można przedłużyć składnie ofert na 30.08 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przełącznik i podpięte do niego urządzenia będą umieszczone w jednej szafie. Opis dotyczy obsadzenia przełącznika wkładkami typu „MultiMode”.

Ponadto Zamawiający, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 30 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00.